

02_資訊服務申請 - 資訊 #469

2023/11/13地磅站因跳電造成電腦無法開啟

2023-11-15 08:39 - 尚谷 謝

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-11-13
優先權:	Normal	完成日期:	2023-11-13
被分派者:	尚谷 謝	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	1:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求人員:	地磅站值班人員	聯絡人e-mail:	
需求部門單位:	營運	希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	

概述
地磅站因跳電造成電腦無法開機，經查修確認為跳電造成UPS故障，更換UPS後重新上線運作正常。

歷史

#1 - 2023-11-15 08:39 - 尚谷 謝

地磅站因跳電造成電腦無法開機，經查修確認為跳電造成UPS故障，更換UPS後重新上線運作正常。

#2 - 2023-12-05 15:17 - 尚谷 謝

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決

#3 - 2023-12-18 12:09 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉