

新增汽機油櫃熱影像監控系統

2023-11-15 08:43 - 尚谷 謝

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-11-08
優先權:	Normal	完成日期:	2023-11-14
被分派者:	尚谷 謝	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	12:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求人員:	依工安需求增設防護設備	聯絡人e-mail:	
需求部門單位:	營運	希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	
概述			
新增汽機油櫃熱影像監控系統			

歷史

#1 - 2023-11-15 08:48 - 尚谷 謝

配置熱影像系統(網路線及電源配管拉線由3.5M汽機油櫃配至中控室後方主機處，並製作網路接頭，新增HUB，與熱影像主機相連結，熱影像系統設定，中控室新增熱影像專用監控用電視含吊掛，已完成上線中)

#2 - 2023-12-05 15:16 - 尚谷 謝

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決

#3 - 2023-12-18 12:10 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉