

03_MIS工作進度追蹤 - 網路機房維護 #547

網路機房維護 # 463 (Closed-關閉): Server、網路設備汰換

線路檢測

2023-12-25 09:46 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-01-06
優先權:	Normal	完成日期:	2024-01-06
被分派者:	益利 周	完成百分比:	80%
分類:		預估工時:	10:00 小時
版本:		耗用工時:	16:00 小時
需求部門單位:		聯絡人e-mail:	
聯絡人分機/手機:		希望完成日期:	
概述			
1/6 線路檢測			

歷史

#1 - 2024-01-08 11:22 - Joy Liao

順利的在17:00 查測完 六 及七樓的全部線路。
下星期五機櫃會到貨，預計 星期六可完成全部線路工程的部份。
剩下要看伺服器什麼時候可以到貨才能安排後續施工。

七樓大約有八，九條線沒打好，已在測試時順便調整。
剩下一條（要換頭，今天沒備此零件），會在下周再重新接線。

#2 - 2024-01-08 11:22 - Joy Liao

- 預估工時 設定為 10:00 小時

#3 - 2024-01-08 11:23 - Joy Liao

- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

#4 - 2024-01-08 11:25 - Joy Liao

- 完成百分比 從 0 變更為 80

1/6 線路檢測 (已完成)

#5 - 2024-01-11 10:25 - Joy Liao

- 父議題 設定為 #463

#6 - 2024-01-15 10:03 - Joy Liao

- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決

#7 - 2024-01-19 11:48 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉