

02_資安事件及異常紀錄 - 設備問題_網路服務中斷 #657

永康廠CEMS攝影機訊號中斷

2024-01-23 11:37 - 君華 陳

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-01-23
優先權:	Normal	完成日期:	2024-01-25
被分派者:	君華 陳	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	4:00 小時
版本:			

概述

監視器螢幕無訊號。
檢視總機房60網段信號正常。
檢視煙囪下方網路交換器，
IPCam POE無燈號顯示。
重新插拔再啟用。
CEMS監視螢幕回復正常。

歷史

#1 - 2024-01-23 11:37 - 君華 陳

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決

#2 - 2024-01-25 18:14 - 君華 陳

- 完成日期 從 2024-01-23 變更為 2024-01-25

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉

- 預估工時 從 1:00 小時 變更為 4:00 小時

今天再次檢查網路線4號線斷訊，
網路線路重新拉設，
水晶接頭重接。
測試正常。